

Reparation av centrifugalpump DE LAVAL PR6

Invändiga ytor belagda med kompositmaterial.

	FÖRE	EFTER	VINST
Flöde:	985 m³/h	1105,6 m³/h	+ 12 %
Effektbehov:	190,9 kW	180,7 kW	- 5,3 %
Verkningsgrad:	66,3 %	76,2 %	+ 14,9 %

(testen före och efter utförda av ABS Scanpump i Göteborg)